



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС RU C-RU.AГ67.B.00097/20

Серия **RU** № **0223703**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью «ГРЕД». Адрес места нахождения: улица Николая Васильева, дом 110, город Псков, 180014, Российская Федерация. Адрес места осуществления деятельности: улица Новгородская, дом 15, помещение 1001, офис 101, город Псков, 180014, Российская Федерация. Телефон (8112)29-22-72, адрес электронной почты info@gred.org. Регистрационный номер RA.RU.11AГ67 от 02.08.2016, зарегистрированный Федеральной службой по аккредитации.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "ЭлПром". ОГРН: 1156027002229. Адрес места нахождения: Российская Федерация, Псковская область, город Новоржев, улица Пушкина, дом 125, 182440. Телефон: +7(499)490-46-37. Адрес электронной почты: marchenko@sabprovn.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "ЭлПром". Адрес места нахождения: Российская Федерация, Псковская область, город Новоржев, улица Пушкина, дом 125, 182440.

ПРОДУКЦИЯ Кабели силовые гибкие с изоляцией и оболочкой из термоэластопластов, на номинальное переменное напряжение 660 В частотой до 400 Гц и постоянное напряжение до 1000 В, марок: КГТП, КГТП-ХЛ с числом жил от 1 до 5, сечением от 0,75 до 240 мм.кв. Продукция изготовлена в соответствии ТУ 27.32.13-007-24117095-2020 " Кабели силовые для нестационарной прокладки. С изоляцией и оболочкой из термоэластопластов, на номинальное напряжение 0,66 кВ, марки КГТП".

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний № 2011-05 от 05.11.2020, № 2011-06 от 05.11.2020, выданных Центром испытаний на безопасность ООО «ГРЕД», регистрационный номер RA.RU.21ГР06 от 09.09.2015, акта о результатах анализа состояния производства № 0166ТС/АП от 02.11.2020 органа по сертификации продукции ООО «ГРЕД», регистрационный номер RA RU. 11AГ67 от 02.08.2016 г.
Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Согласно приложению (бланк № 0763726).

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 06.11.2020
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

ПО 05.11.2025

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

А.Т.У.
(подпись)



Аяла Алексеевна Тиняева
(ф.и.о.)

Дяна Геннадьевна Герасимова
(ф.и.о.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.AG67.B.00097/20

Серия **RU** № **0763726**

Дополнительная информация

Условия хранения согласно группы ОЖЗ ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды». Открытые площадки в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом в атмосфере любых типов, при температуре от +50°C до -50°C, относительная влажность (верхнее значение) 100% при 35°C.

Срок службы кабелей в режимах и условиях, установленных в технических условиях ТУ 27.32.13-007-24117095-2020 "Кабели силовые для нестационарной прокладки. С изоляцией и оболочкой из термозластопластов, на номинальное напряжение 0,66 кВ марки КГТП", должен быть не менее 2,5 лет

Продукция соответствует требованиям стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 004/2011: ГОСТ 24334-80 "Кабели силовые для нестационарной прокладки. Общие технические требования" (Пп. 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.10, 2.3.1, 2.3.1а, 2.3.2, 2.3.3, 2.4.1, 2.4.5а, 2.5.4, 6.1)

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)



Алла Алексеевна Тиняева

(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Диана Геннадьевна Герасимова

(Ф.И.О.)